


中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2019 年 7 月)

填报单位:  (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	117.29	270	178.00	25	16.69	是	无
大坦沙污水处理厂	55	56.14	250	119.20	30	16.44	是	无
沥滘污水处理厂	50	48.99	280	209.00	32	19.04	是	无
西朗污水处理厂	20	23.64	-	162.00	20	16.68	是	无
大沙地污水处理厂	20	21.60	270	182.00	25	15.87	是	无
龙归污水处理厂	14	14.22	280	177.00	30	14.16	是	无
竹料污水处理厂	6	5.88	280	171.00	30	9.52	是	无
石井污水处理厂	30	30.36	300	153.00	27	13.77	是	无
京溪污水处理厂	10	10.59	270	156.00	30	15.47	是	无
石井净水厂	15	16.44	280	129.00	30	15.10	是	无