

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 1 月)

填报单位： (公章)

污水处理厂 名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	112.85	270	268	25	18.10	是	无
大坦沙污水处理厂	55	55.44	250	150	30	17.55	是	无
沥滘污水处理厂	50	50.13	280	232	32	20.00	是	无
西朗污水处理厂	20	22.00	-	233	20	21.70	是	无
大沙地污水处理厂	20	19.11	270	311	25	21.20	是	无
龙归污水处理厂	14	10.51	280	255	30	22.40	是	无
竹料污水处理厂	6	3.42	280	219	30	18.40	是	无
石井污水处理厂	30	28.22	300	196	27	23.10	是	无
京溪污水处理厂	10	7.04	270	248	30	25.30	是	无
石井净水厂	15	15.01	280	136	30	16.30	是	无