

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2020年2月）

填报单位：（公章）

污水 处理厂 名称	设计规模 (万吨/ 日)	平均 处理量 (万吨/ 日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	115.85	270	223	25	13.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	53.57	250	107	30	12.4	是	无
沥滘污水处理厂	50	50.39	280	148	32	13.5	是	无
西朗污水处理厂	20	22.89	-	170	20	16.4	是	无
大沙地污水处理厂	20	18.53	270	193	25	14.6	是	无
龙归污水处理厂	14	8.88	280	155	30	14.2	是	无
竹料污水处理厂	6	3.09	280	151	30	12.9	是	无
石井污水处理厂	30	30.37	300	105	27	10.9	是	无
京溪污水处理厂	10	6.65	270	195	30	17.6	是	无
石井净水厂	15	14.89	280	88	30	9.86	是	无