

广州检验检测认证集团有限公司

检测报告

报告编号：GJGK 201912W0020

委托单位：广州西朗污水处理有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019年12月18日

广州检验检测认证集团有限公司

(检测专用章)

检测专用章
(GJGK)

1 基本信息

任务来源:	委托检测		
委托单位:	广州西朗污水处理有限公司		
单位地址:	广州市荔湾区西塱东西路 99 号		
受测单位:	广州西朗污水处理有限公司		
单位地址:	广州市荔湾区西塱东西路 99 号		
联系人:	廖茂荫		
联系电话:	15920438780	移动电话:	/
自送样日期:	2019 年 12 月 10 日		
样品类别:	废水		
采样人员:	/		
分析时间:	2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 15 日		
分析人员:	梁志梅, 韦俊财, 何锦, 陈梓莹, 黄丹, 彭良玉, 符嘉成, 李依霖, 卢慧璇, 简垵琳, 周慧萍		

2 检测内容和检测结果

类别	检测点位	样品状态描述	检测项目	检测结果	单位	标准限值	评价
废水	出水	无色; 臭和味 1 (微弱); 无漂浮物	pH 值	7.20	无量纲	6-9	达标
			氨氮	1.66	mg/L	≤5	达标
			动植物油类	0.11	mg/L	≤1.0	达标
			粪大肠菌群	6.0×10^2	CFU/L	≤1000	达标
			化学需氧量 (COD _{Cr})	8	mg/L	≤40	达标
			硫化物	0.009	mg/L	≤1.0	达标
			六价铬	<0.004	mg/L	≤0.05	达标
			色度	4 (浅黄色)	倍	≤30	达标
			五日生化需氧量 (BOD ₅)	0.5	mg/L	≤10	达标
			石油类	<0.06	mg/L	≤1.0	达标
			烷基汞	未检出	ng/L	不得检出	达标
			悬浮物	<4	mg/L	≤10	达标
			阴离子表面活性剂	0.052	mg/L	≤0.5	达标
			总氮	9.77	mg/L	≤15	达标
			总镉	<0.00003	mg/L	≤0.01	达标
			总铬	<0.03	mg/L	≤0.1	达标
			总汞	<0.00004	mg/L	≤0.001	达标
			总磷	0.07	mg/L	≤0.5	达标
			总氯	0.15	mg/L	/	/
			总铅	<0.00025	mg/L	≤0.1	达标

进水	浅灰；臭和味 1（微弱）；无漂浮物	总砷	0.0017	mg/L	≤0.1	达标
		pH 值	7.32	无量纲	/	/
		氨氮	21.0	mg/L	/	/
		粪大肠菌群	2.9×10 ⁷	CFU/L	/	/
		化学需氧量 (COD _{Cr})	134	mg/L	/	/
		色度	16 (浅灰色)	倍	/	/
		五日生化需氧量 (BOD ₅)	58.6	mg/L	/	/
		悬浮物	253	mg/L	/	/
		阴离子表面活性剂	0.643	mg/L	/	/
		总氮	27.7	mg/L	/	/
		总磷	4.80	mg/L	/	/
总氯	<0.02	mg/L	/	/		

注：1、出水中化学需氧量的标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 中第二时段一级标准，其余所检项目的标准限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准。

2、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，本报告的结果仅涉及被测样品。

3 检测方法、检出限及设备信息

类别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备名称/型号	备注
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	pH 计/PHS-3C	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1900	/
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/SYT700	/
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	10 CFU/L	生化培养箱/LRH-70、立式高压灭菌器/HV-110	/
	化学需氧量 (COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	COD 消解回流仪/KN-COD12	/
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1900	/
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
	色度	水质 色度的测定（稀释倍数法）GB/T 11903-1989	2 倍	/	/



五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	溶解氧测试仪/JPSJ-606L、生化培养箱 /LRH-250	/
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/SYT700	/
烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	甲基汞: 10 ng/L; 乙基汞: 20 ng/L	气相色谱仪/GC-2030	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	万分之一天平 /Practum224-1CN	/
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
总镉	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 石墨炉原子吸收法 (B) (3.4.7.4)	0.00003 mg/L	原子吸收光谱仪 (AAS)/PinAAcle 900T	/
总铬	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 火焰原子吸收法 (B) (3.4.9.1)	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪 (AAS)/PinAAcle 900T	/
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光谱仪 /BAF-2000	/
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	0.02 mg/L	/	进水
	水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	出水
总铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 石墨炉原子吸收法 (B) (3.4.16.5)	0.00025 mg/L	石墨炉原子吸收光谱仪/PinAAcle 900Z	/
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003 mg/L	原子荧光光谱仪 /BAF-2000	/

本报告打印结束