

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年3月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	117.91	263	276	25.5	24.1	是	无
大坦沙污水处理厂	55	47.85	250	153	30	20.9	是	无
沥滘污水处理厂	75	67.88	280	243	29.5	24.3	是	无
西朗污水处理厂	50	27.54	270	205	23	24.2	是	无
大沙地污水处理厂	45	21.88	270	291	27.8	24.4	是	无
龙归污水处理厂	29	16.09	280	306	30	35.7	是	无
竹料污水处理厂	6	4.22	280	326	30	25.3	是	无
石井污水处理厂	30	25.73	290	238	28.5	36.7	是	无
京溪地下净水厂	10	8.47	270	314	30	30.8	是	无
石井净水厂	30	25.34	280	189	30	24.8	是	无
健康城净水厂	10	4.16	280	285	30	27.1	是	无
江高净水厂	16	6.58	280	324	30	34.8	是	无
大观净水厂	20	11.54	270	270	30	31.4	是	无