

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年10月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	123.73	263	192	25.5	18.5	是	无
大坦沙污水处理厂	55	49.02	250	144	30	17.2	是	无
沥滘污水处理厂	75	71.88	280	191	29.5	19.1	是	无
西朗污水处理厂	50	33.03	270	164	23	18.0	是	无
大沙地污水处理厂	45	31.02	270	197	27.8	15.9	是	无
龙归污水处理厂	29	17.45	280	196	30	24.0	是	无
竹料污水处理厂	6	5.76	280	247	30	17.7	是	无
石井污水处理厂	30	27.96	290	182	28.5	29.0	是	无
京溪地下净水厂	10	9.54	270	193	30	23.8	是	无
石井净水厂	30	29.79	280	178	30	21.5	是	无
健康城净水厂	10	5.10	280	149	30	22.6	是	无
江高净水厂	16	12.47	280	227	30	25.0	是	无
大观净水厂	20	12.57	270	199	30	22.7	是	无