

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022年10月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准(mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	123.88	263	268	25	26.8	是	无
大坦沙污水处理厂	55	45.27	250	194	30	18.8	是	无
沥滘污水处理厂	75	73.09	280	201	29	21.2	是	无
西朗污水处理厂	50	30.59	270	198	22.5	21.8	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.63	270	283	25	24.6	是	无
龙归污水处理厂	29	14.56	280	265	30	34.0	是	无
竹料污水处理厂	6	5.80	280	306	30	19.9	是	无
石井污水处理厂	30	23.21	290	235	28.5	32.6	是	无
京溪地下净水厂	10	8.16	270	280	30	32.2	是	无
石井净水厂	30	27.09	280	212	30	26.6	是	无
健康城净水厂	10	5.49	280	203	30	23.1	是	无
江高净水厂	16	9.77	280	258	30	29.6	是	无
大观净水厂	20	14.42	270	230	30	25.5	是	无